



I. Füstgázvezetés darabjegyzéke:

Sz.:	Megnevezés:	Méret:	Mennyiség:	Anyag:	Gyártó:	Összes egyenérték hossz /m/
1	Ellenőrző egyenes idom	ø80/125mm	1db	PPS/Alu	Tricox	0,3
2	Koncentrikus hosszabító cső	ø80/125mm 1200	4db	PPS/Alu	Tricox	3
3	Ferdetető borítás	ø80/125mm	1db	PPS/Alu	Tricox	-
5	Függőleges végelen ø80/125	ø80/125mm	1db	PPS/Alu	Tricox	1,5

Összes egyenérték hossz: 4,80m  
 Maximális egyenérték hossz: 8m -> Megfelel!

Megrendelő:	Komoró Község Önkormányzat 4622 Komoró Ady Endre út 4.	KT
Munka tárgya:	Óvoda fűtőkorszerűsítése 4622 Komoró Arany J. út 1/A	Dátum: 2018.03
Rajz megnevezése:	Belső gázellátás alaprajz Függőleges csőterv	Méretarány: M=1:50
Tervező:	BÍRÓ ROLAND 4551 Nyíregyháza Élet út 44. GT-15-0655	Rajzszám: GG-01