



I. Füstgőzelvezetés darabjegyzék:

Ssz.	Megnevezés:	Méret:	Mennyiség:	Anyag:	Gyártó:	összes egyenérték hossz /m/
1	Ellenőrző egyenes idom	ø80/125mm	1db	PPS/Alu	Tricox	0,3
2	Koncentrikus hosszabító cső	ø80/125mm 1000	6db	PPS/Alu	Tricox	6
3	Ferdetető borítás	ø80/125mm	1db	PPS/Alu	Tricox	-
5	Függőleges végetem	ø80/125mm	1db	PPS/Alu	Tricox	1,5
összes egyenérték hossz: 6,80m						
Maximális egyenérték hossz: 8m -> Megfelel!						

1 Viessmann Vitodens 100-W zárt égésterű gázkazán 35 kW

Megrendelő:	Komoró Község Önkormányzat 4622 Komoró Ady Endre út 4.	KT
Munka tárgya:	Általános Iskola új épület 4622 Komoró Ady Endre út 4.	Dátum: 2018.03
Rajz megnevezése:	Belső gáz alaprajz Függőleges csőterv	Méretarány: M=1:50
Tervező:	BÍRÓ ROLAND 4551 Nyíregyháza Élet út 44. GT-15-0655	Rajzszám: GG-01