



- 1 Viessmann Vitodens 100-W zárt égésterű gázkazán 35 kW
- 2 Hőcserélő 50 kW
- 3 Flamco Flexcon C50 zárt tágulási tartály pelő=1,5 bar, pmax=3,0bar V=50 liter, $\varnothing 437 \times 488\text{ mm}$
- S1 Wilo Stratos PICD 25 1-6 szivattyú, /2db/

| | | |
|-------------------|--|-----------------------|
| Megrendelő: | Komoró Község Önkormányzat 4622 Komoró Ady Endre út 4. | KT |
| Munka tárgya: | Általános iskola Konyha-Étterem fűtőkorszerűsítés 4622 Komoró Petőfi út 18. | Dátum: 2018.03. |
| Rajz megnevezése: | Központi fűtés Étterem alaprajz Függőleges csőterv | Méretarány: M=1:50 |
| Tervező: | BÍRÓ ROLAND 4551 Nyíregyháza Élet út 44. GT-15-0655 | Rajzszám: GF-01 |