




# Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Technológiai és Környezetvédelmi Osztály



**KÖVITERV Plusz Kft.**  
Gellén László János úr részére

Mátészalka  
Almáskert u. 11.  
4700

Iktatószám: Dok/...2653... - ...1.../2017.

**Tárgy:** „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések TOP-2.1.3-15” keretében Komoró Község Ungvári és Úttörő utcák belterületi vízrendezés

**Ügyintéző:** Balla Marianna (+36/70-4122929)

**E-mail:** balla.marianna@trvzrt.hu

**Hiv.sz.:** e-közmű - 593129674.

**Ügyintéző:** Gellén László János

**E-mail:** koviterv@gmail.com

Kérjük, a válaszlevélben szíveskedjen a fenti iktatószámra hivatkozni!

Tisztelt Gellén László János Úr!

Az egységes elektronikus közmű-nyilvántartási rendszeren (e-közmű) keresztül a tárgyban megnevezett létesítmény megvalósításával kapcsolatban megkereste Társaságunkat, melyre vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot adjuk.

A tervezett létesítmény Társaságunk üzemeltetésében lévő víziközmű hálózatokat (ivóvíz, szennyvíz) érint.

Közművezetékeink nyomvonalának helye tájékoztató jellegű, a pontos nyomvonal meghatározásához kézi földmunkával történő kutatóárok feltárás szükséges, közműveink környezetében csak kézi földmunka végezhető, közműveinket védőcsőben kell keresztezni.

A belvízelvezető rendszer földmedrű mederstabilizálása, esetleges leburkolása (gyephézagos téglá) során az érintett víziközmű-szerelvényeket, érintett **aknákat, a tolózárak burkolatba eső csapszokrényeit a tervezett létesítmények szintjébe kell emelni.**

Az érintett szakaszokon lévő **tűzcsapokat a kerékpárút nyomvonalából (úttest és padka) ki kell helyezni és föld feletti kitörésbiztos kivitelűre kell cserélni**, amennyiben arra a műszaki lehetőségek adottak. A tűzcsapok cseréjét Társaságunktól kell megrendelni.


Ahol a belvízelvezető rendszer víziközmű nyomóvezetékét, illetve bekötővezetékét érint, a meglévő vízbekötéseket felül kell vizsgálni. Ahol acél csőanyagú vezeték van, azokat KPE csőanyagúra kell cserélni, a vízmérő akna szükség szerinti átalakítása mellett.

A pontos helyszíneket egyeztetni szükséges helyi kirendeltségünk üzemvezetőjével.

**A belvíz-elvezető árok, rendszer kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a fő nyomóvezetékek és bekötővezetékek földtakarása min. 1,00 méter maradjon.**

Az ivóvíz és szennyvízhálózat keresztezése esetén a vezeték védelméről szóló MSZ 7487-2/1980 és a 9004/1982.sz. KPM-IPM közös véleményben valamint a vízbázisok és távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997.(VII.18.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell gondoskodni.





**A szabványokban előírt védőtávolságokat be kell tartani.**

**A munkavégzés időtartamára a szakfelügyeletet meg kell rendelni.**

A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal helyi kirendeltségünket előzetesen értesíteni kell.  
**Kapcsolattartó: Vincze János üzemvezető Tel.: 06-70/3803673**

Az ivóvíz és szennyvízhálózat munkaidőn túli őrzéséről vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.

A munkálatok ideje alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is a bélyegzéssel érvényesített rajzokkal együtt) a munkaterületen kell tartani.

A kivitelező köteles bármely rongálást/vezetékhibát azonnal jelezni a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Központjánál 4625 Záhony, Ady Endre u. 2. sz. alatt, munkaidőben az 06-45/425-343-as telefonszámon vagy a kapcsolattartó munkatársunknál.


**A kivitelezés során okozott károkért Társaságunk felelősséget nem vállal, adott esetben anyagi kártérítési igénnyel él.**

**A fentiek maradéktalan betartása mellett a bemutatott 9/2017. tervszámú helyszínrajzok alapján a belterületi belvíz-elvezetés építése ellen kifogást nem emelünk.**

Debrecen, 2017. július 28.

Tisztelettel:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.  
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.  
KHB: 10404508-45013087  
Adószám: 11265832-2-16  
\*56\*

  
**Szabó Csaba**  
technológiai és környezetvédelmi  
osztályvezető